



13.05.10 № 8/290

г. Москва
ЗАО «ИПН»
Генеральному директору
А.З. Миркину
факс: (495) 368-5065

Уважаемый Анатолий Захарович!

Примененная облегченная конструкция опор АВО уст. ЭЛОУ-АВТ-6, изготовленная по чертежу А-8009/849-1001-КМ лист № 15, устранила вибрацию.

Прошу Вас применить данное проектное решение и внести изменения в ПСД на остальные аппараты воздушного охлаждения.

Заместитель Генерального директора
по производству – главный инженер

В.И. Зубер

002734